



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38, tel./fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/12/ 2 /07

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu: Prysmian MKM Hungarian Cable Works Company Co.
Barázda u. 38
H-1116 Budapest

Nazwa i adres producenta: Prysmian MKM Hungarian Cable Works Company Co.
Barázda u. 38
H-1116 Budapest

Nazwa wyrobu: kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą miedzianą
lub aluminiową, o polu elektrycznym promieniowym, o izolacji
z polietylenu usieciowanego, o miedzianej żyłce powrotnej,
w powłoce polwinitowej lub polietylenowej, lub uszczelnione
w powłoce polietylenowej oraz kable trzyżyłowe skręcone w wiązkę
z trzech kabli jednożyłowych

Typ (odmiany): YHKXS; XHKXS; XUHKXS; XRUHKXS; YHAKXS; XHAKXS;
XUHAKXS; XRUHAKXS

Podstawowe parametry: napięcie znamionowe 6/10 kV, 12/20 kV; liczba i przekroje
znamionowe żył: 1 x (50÷500)mm²; 3 x 1 x (50÷300)mm²;
napięcie znamionowe 8,7/15 kV, 18/30 kV; liczba i przekroje
znamionowe żył: 1 x (50÷500)mm²

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w: BBJ-97/KT-1302 (DIN VDE 0276-620:2000+A3:2005 Teil 5C p. 3.3.1.7)

Nr sprawozdania: 958400-5230-0276 + PM 910

Model certyfikacji: MODEL 1 ISO

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Warszawa, dnia 2007-02-12



Dyrektor
Janusz Okólski
Janusz Okólski

DC-TP 07.15
Rej. S-P-07-05

Rozdzielnik:

1. Prysmian MKM Hungarian Cable Works Company Co.
Barázda u. 38
H-1116 Budapest
2. Eksa Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 7c
02-237 Warszawa
3. DC